

マンホールポンプ場不具合報告



令和8年3月

過負荷故障対応

ポンプの羽根車に繊維状の異物が噛みこみ、過負荷保護により運転不能となります。



令和8年3月

過負荷故障対応

異物除去



令和8年3月

異物噛み込みによる過電流

繊維状異物除去

マンホールポンプ場不具合報告



令和 8 年 4 月

過負荷故障対応

ポンプの羽根車に繊維状の異物が噛みこみ、過負荷保護により運転不能となります。



令和 8 年 4 月

異物噛み込みによる過電流

繊維状異物除去